



Акт проверки готовности общежития ФГАОУ ВО К(П)ФУ к 2016/2017 учебному году		Общежитие №	2
Дата составления:	22.08.2016	Адрес:	г. Елабуга, ул. Казанская 102.
1. Общие сведения			
ФИО заведующей:	Мингазова Роза Вагизовна		
Номер телефона:	89600811848		
Общая площадь всех помещений в здании, м ² :	6582,1	Количество мест для проживания, согласно паспорту здания:	659
Жилая площадь в здании, м ² :	5437,7	Количество мест для проживания, с учетом уплотнения:	876
Количество этажей:			
2. Состояние входной группы общежития			
Состояние лестничного подъема:	Удовлетворительное	Состояние дверей:	Удовлетворительное
3. Характеристика инфраструктуры общежития			
Наличие комнаты для самоподготовки:	-	Наличие изолятора:	-
Наличие гладильных:	2	Наличие медпункт:	1
Наличие постирочных / прачечных (количество машинок):	2 (8 шт. машинок)	Наличие сушильных:	1 на 7 сушилок
Количество кухонь:	9	Количество умывальных комнат:	9
Количество лифтов:	-	Количество душевых:	2
Количество кухонных раковин, шт.:	18	Количество умывальных раковин, шт.:	52
Количество унитазов, шт.:	44	Количество газовых/электрических плит, шт.:	45 шт. электрических плит 2-х комф. 9 с духовкой 4-х комф.
Количество санузлов/ кабинок женских:	20	Количество санузлов/ кабинок общего пользования:	10 сан.узлов. По 9х4 = 36 2х3=6 Служеб.2
Количество санузлов/ кабинок мужских:	16		
Замечания по состоянию санузлов:	Три санузла требуют ремонта		
Замечания по состоянию умывальных комнат:			
Замечания по состоянию душевых:			
Замечания по состоянию кухонь:			

Замечания по состоянию лифтов:			
Замечания по состоянию коридоров:			
Другие замечания:	1. Работники общежитий не проходят медицинский осмотр, обучение по санитарно-техническому минимуму.		
4. Наличие пропускного режима и охранной системы			
Наличие пропускного турникета:	Имеется	Наличие системы внешнего видео наблюдения:	Имеется
Наличие системы внутреннего видео наблюдения:	Имеется		
Другие замечания:	Требуется установка электромагнитного замка на двери устройства «антипаника» и замена неисправного турникета.		
5. Пожарная безопасность			
Наличие автоматической пожарной сигнализации:		Наличие системы автоматического пожаротушения:	
Наличие средств индивидуальной защиты:	Персонал не обеспечен в полном объеме средствами защиты органов дыхания и зрения.	Состояние пожарных рукавов:	
Состояние системы оповещения:		Замечания к подвальным помещениям:	
Замечания к складским помещениям:	1. Склад не оборудован противопожарной дверью. 2. В складском помещении стеллажи изготовлены из горючего материала.	Замечания к коридорам:	1. Двери из поэтажных коридоров левой, центральной и правой лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах. 2. Коридоры с 1-го по 5-й этаж общежития, имеющие длину более 60 метров не отделены противопожарными перегородками 2-го типа.
Замечания к лестничным клеткам:	1. Радиаторы отопления на межэтажных площадках центральной и правой лестничных клеток выступают из плоскости стен.	Замечания к эвакуационным выходам:	
Замечания к кухням общего пользования:		Замечания к душевым помещениям общего пользования:	
Замечания к		Замечания к	

санузлам:		постирочной / прачечной:	
Замечания к жилым комнатам	1. В комнатах отсутствуют фотолюминесцентные планы эвакуации людей в случае пожара.		
Другие замечания:	1. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. 2. Объект не оборудован системой «Стрелец Мониторинг». 3. Не выполнено ограждение кровли здания. 4. Микрофон системы оповещения располагается не на посту охраны, а в другом помещении.		
6. Электробезопасность			
Состояние электрощитовой:	1. Помещение электрощитовой не соответствует ПУЭ (вместо половое покрытие песок, в помещении проходят канализационные и водяные трубы). 2. ВРУ находится в неудовлетворительном состоянии (оборудование старое, некоторые соединения выполнены не по нормам). В электрощитовой несколько лет не проводился планово-предупредительный ремонт. 3. Электрощитовая не укомплектована средствами защиты (СИЗ).	Замечания к подвальным помещениям:	
Замечания к складским помещениям:		Замечания к коридорам:	
Замечания к лестничным клеткам:		Замечания к эвакуационным выходам:	
Замечания к кухням общего пользования:		Замечания к душевым помещениям:	
Замечания к санузлам:		Замечания к постирочной/прачечной:	
Замечания к жилым комнатам:			
Другие замечания:			
7. Вентиляция			
Замечания к кухням общего пользования:		Замечания к душевым помещениям:	
Замечания к жилым комнатам:			

Другие замечания:					
8. Состояние оконных проемов					
Замечания к оконным проемам в комнатах:	-				
Замечания к оконным проемам в кухнях:	-				
Замечания к оконным проемам в других местах общего пользования:	-				
Другие замечания:	-				
9. Состояние дверных проемов и полотен					
Замечания к дверным проемам и полотнам в комнатах:	-				
Замечания к дверным проемам и полотнам в кухнях:	-				
Замечания к дверным проемам и полотнам в других местах общего пользования:	-				
Другие замечания:	-				
10. Наличие мебели					
Количество кроватей, шт.:	876	Количество тумбочек, шт.:	200		
Дефицит кроватей, шт.:	-	Дефицит тумбочек, шт.:	676		
Количество стульев, шт.:	600	Количество шкафов, шт.:	350		
Дефицит стульев, шт.:	376	Дефицит шкафов, шт.:	100		
Количество столов, шт.:	300	Дефицит столов, шт.:	-		
Другие замечания:	Шкафы для хранения белья, столы, стулья в жилых комнатах требуют замены				
11. Наличие мягкого инвентаря					
Количество наволочек, шт.:	635 (на 2 общежития)	Количество простыней, шт.:	939 (на 2 общежития)	Количество пододеяльников, шт.:	1594 (на 2 общежития)
Дефицит наволочек, шт.:	1350 (на 2 общежития)	Дефицит простыней, шт.:	750 (на 2 общежития)	Дефицит пододеяльников, шт.:	600 (на 2 общежития)
Количество матрасов, шт.:	615 (на 2 общежития)	Количество на матрасников, шт.:	0	Количество одеял, шт.:	343 (на 2 общежития)
Дефицит матрасов, шт.:	687 (на 2 общежития)	Дефицит на матрасников, шт.:	1302(на 2 общежития)	Дефицит одеял, шт.:	1000 (на 2 общежития)
Количество подушек, шт.:	461 (на 2 общежития)	Количество покрывал, шт.:	45 (на 2 общежития)	Количество полотенец, шт.:	1566 (на 2 общежития)
Дефицит подушек, шт.:	850 (на 2 общежития)	Дефицит покрывал, шт.:	1260 (на 2 общежития)	Дефицит полотенец, шт.:	0
12. Выявленные нарушения правил внутреннего распорядка со стороны					

проживающих	
Локация, ФИО проживающего	Замечание

Председатель комиссии - Проректор по социальной и воспитательной работе КФУ

Заместитель председателя комиссии -

Директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ

Секретарь комиссии - Заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов КФУ

Члены комиссии:

Проректор по хозяйственной деятельности КФУ

Директор Елабужского института КФУ

Начальник отдела по социальной и воспитательной работе ЕИ КФУ


Заместитель директора департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда (далее ДОВР, ГО и ОТ)


Начальник отдела противопожарной профилактики ДОВР, ГО и ОТ


Начальник отдела охраны труда ДОВР, ГО и ОТ


Заместитель главного энергетика КФУ


Заведующая общежитием №2


 А.М. Межведилов


 Ю.В. Виноградова


 Н.Р. Вяльшин


 Л.С. Сафиуллин


 Е.Е. Мерзон


 О.В. Лебедева


 Р.Ю. Ильясов

 М.Г. Каримуллин

 Ю.Р. Сатаева

 А.Ф. Салыхиев

 Р.В. Мингазова

 К.Ю. Юрикова