

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Елабужском, Менделеевском, Агрызском районах**

Испытательный лабораторный центр

420045, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова 13а. Телефоны: 8(843) 221-90-90;
8(843) 272-28-50 (факс) ИНН/КПП 1660077474/166002001
(почтовый индекс, юридический адрес, тел., факс, ИНН/КПП)

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Б. Покровская, д. 2. Тел., факс: 8(85557) 7-53-46,
ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/164602001
(почтовый индекс, фактический адрес, тел., факс, ИНН/КПП)

Аттестат аккредитации:

№ РОСС.RU.0001.514170

Дата внесения в реестр: 17 августа 2016г



Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Даровских М.С.
(ФИО)

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 813ф

от «06» декабря 2017 г.

Наименование и юридический адрес заказчика Елабужский институт (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 423600, Республика Татарстан, г.Елабуга ул.Казанская, д.89

Наименование и местоположение объекта Елабужский институт (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 423600, Республика Татарстан, г.Елабуга ул.Казанская, д.89; ул.Строителей, 16; ул.Азина, 98; ул.Горького 84.

Цель измерений : производственный контроль, договор № 341 от.04.05.2017 года

Источники физических факторов и их характеристики

Дата и время проведения измерений 06.12.2017г. с 13ч.00мин

НД на методы выполнения измерений ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Сведения о средствах измерения:

Средство измерения		Свидетельство о поверке	
Наименование	Инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Номер, погрешность измерения	Действительно до:
Прибор комбинированный (термоанемометр) ТКА – ПКМ/52	342000000065 2016г	№Р/042450 относительная влажность ±0,5°С температура ±5%	20.07.2018г
ТКА ТВ Измеритель влажности и	014360102 2004г	№Р/042331 относительная влажность ±0,5°С	06.06.2018г

Перепечатка (копирование) протокола или его части без разрешения ИЛЦ не допускается!
Протокол от 06 декабря 2017 года. № 813ф

температуры		температура $\pm 5\%$	
Рулетка металлическая измерительная Р5УЗК	342000000080 2016г	№6 ± 1 мм	24.09.2018г.
Барометр анероид БАММ-1	120000000219 1986г	№ 5726996	26.05.2018г

Условия проведения измерений

Метеорологические условия: температура наружного воздуха -2°C , атмосферное давление-755мл.рт.ст.

Измерения проводились в присутствии специалиста Айметовой С.Н.

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

Результаты измерений

№	Место измерений	Категория работ	Температура, С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с	ТНС, С
1	2	3	4	5	6	7
	Кабинеты учебного здания по ул.Строителей, 16 кабинет № 105					
1	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		24,4	41,2	0,1	
2	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		24	41,2	0,1	
3	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола		24,6	41,2	0,1	
	кабинет № 108a					
4	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		24,6	47,4	0,1	
5	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		24,6	47,4	0,1	
6	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола		25	47,4	0,1	
	кабинет №109					
7	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		23,2	45,2	0,1	
8	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		23,5	45,2	0,1	
9	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола		23,7	45,2	0,1	
	Кабинеты учебного здания по ул.Азина,98					
	кабинет № 3					
10	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		24,4	58,2	0,1	

11	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	24,5	58,2	0,1	
12	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола	24,5	58,2	0,1	
	кабинет № 2				
13	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,2	58,4	0,1	
14	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,4	58,4	0,1	
15	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,5	58,4	0,1	
	кабинет № 7				
16	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	22,7	55,4	0,1	
17	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	22,9	55,4	0,1	
18	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола	22,9	55,4	0,1	
	Кабинеты учебного здания по ул.Горького,84				
	кабинет № 7				
19	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,4	52,2	0,1	
20	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,5	52,2	0,1	
21	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,5	52,2	0,1	
	кабинет № 2				
22	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,3	52	0,1	

23	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,61,7 от пола	23,4	52	0,1
24	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,6	52	0,1
	кабинет № 5			
25	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,6	58,6	0,1
26	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,61,7 от пола	23,6	58,6	0,1
27	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,7	58,6	0,1
	Кабинеты учебного здания по ул.Казанская,89			
	кабинет № 28			
28	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23	58	0,1
29	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,61,7 от пола	23,1	58	0,1
30	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,4	58	0,1
	кабинет № 27			
31	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,2	41,5	0,1
32	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,61,7 от пола	23,3	41,5	0,1
33	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,4	41,5	0,1
	кабинет № 23			
34	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола	23,4	46,1	0,1
35	У внутренней стены слева от входа h-0,1/0,61,7 от пола	23,5	46,1	0,1

36	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола		23,7	46,1	0,1	
	кабинет № 26					
37	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		24	47,2	0,1	
38	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола		24,2	47,2	0,1	
	Кабинет 24					
39	У наружной стены прямо от входа h-0,1/0,6/1,7 от пола		23,5	46	0,1	
40	центр помещения h-0,1/0,6/1,7 от пола		23,7	46	0,1	

Измерения проводили:

Медицинский регистратор

(должность)

Летникова Н.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Ответственный за проведение измерений:

Медицинский регистратор

(должность)

Летникова Н.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)